RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Île-de-France
Délégation départementale de Seine-et-Marne

Département Santé-Environnement
Courriel : ARS-DD77-SE-EAU@ars.sante.fr
Téléphone : 01 78 48 23 38
Fax : 01 78 48 22 56

SMAEP THEROUANNE MARNE ET MORIN
780 C Cote de la Justice

77100 MAREUIL LES MEAUX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

SMAEP THEROUANNE-MARNE-MORIN - SAUR

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 08/09/2026 à 10h12 pour l'ARS et par DEBABZIA YASSINE

Nom et type d'installation : ESBLY - SMAEP TMM (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : CENTRE BOURG - COUILLY-PONT-AUX-DAMES (mairie cuisine rdc)

Code point de surveillance : 0000005322 | Code installation : 002094 | Type d'analyse : A3

Code Sise analyse : 00262794 | Référence laboratoire : LSE2609-43552 | Numéro de prélèvement : 07700263026

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 07700263026)
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

jeudi 17 septembre 2026
Pour le Directeur Général et par délégation
Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Clarisse MONFORT

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Valeurs indicatives Maxi	Valeurs de vigilance Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL								
Température de l'eau	13,2	°C				25		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE								
pH	7,5	unité pH			6,5	9,0		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION								
Chlore libre	0,43	mg(Cl2)/L						
Chlore total	0,50	mg(Cl2)/L						

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Valeurs indicatives Maxi	Valeurs de vigilance Maxi
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES								
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	8	n/mL						
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	34	n/mL						
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0				
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0				
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE								
pH	7,54	unité pH			6,5	9,0		
Titre hydrotimétrique	42,42	°f						
Titre alcalimétrique complet	32,21	°f						
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES								
Carbone organique total	1,3	mg(C)/L				2		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES								
Aspect (qualitatif)	0	sans objet						
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,0		
Saveur (qualitatif)	0	sans objet						
Turbidité néphélométrique NFU	0,16	NFU				2,0		
MINERALISATION								
Conductivité à 25°C	878	µS/cm			200	1100		
Sulfates	153,00	mg/L				250		
Chlorures	33,10	mg/L				250		
Calcium	134,8	mg/L						
Magnésium	21,2	mg(Mg)/L						
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES								
Ammonium (en NH4)	0,04	mg/L				0,1		
Nitrates (en NO3)	0,70	mg/L		50,0				
Nitrites (en NO2)	0,02	mg/L		0,5				
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,02	mg/L		1,0				
FER ET MANGANESE								
Fer total	13	µg/L				200		
Manganèse total	<10	µg/L				50		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.								
Aluminium total µg/l	<10	µg/L				200		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION								
Bromoforme	4,50	µg/L		100				
Chlorodibromométhane	20	µg/L		100				
Chloroforme	5,7	µg/L		100				
Dichloromonobromométhane	15	µg/L		100				
Trihalométhanes (4 substances)	45,20	µg/L		100				