RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Île-de-France
Délégation départementale de Seine-et-Marne

Département Santé-Environnement
Courriel : ARS-DD77-SE-EAU@ars.sante.fr
Téléphone : 01 78 48 23 38
Fax : 01 78 48 22 56

SMAEP THEROUANNE MARNE ET MORIN
780 C Cote de la Justice

77100 MAREUIL LES MEAUX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

SMAEP THEROUANNE-MARNE-MORIN - SAUR

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 08/09/2026 à 10h01 pour l'ARS et par DEBABZIA YASSINE

Nom et type d'installation : ESBLY - SMAEP TMM (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : CENTRE BOURG - COUILLY-PONT-AUX-DAMES (mairie sanitaire rdc)

Code point de surveillance : 0000005322 Code installation : 002094 Type d'analyse : CUNIP

Code Sise analyse : 00262667 Référence laboratoire : LSE2609-43553 Numéro de prélèvement : 07700262899

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 07700262899)

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité pour le paramètre Nickel au 1er jet. Il est recommandé de laisser couler l'eau issue de ce point de prélèvement avant toute consommation destinée aux usages alimentaires, puis de purger le réseau intérieur afin de réduire la concentration en nickel en sortie de robinet. Un recontrôle à été programmé sur le point incriminé.

lundi 26 octobre 2026

Pour le Directeur Général et par délégation
Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Clarisse MONFORT

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Valeurs indicatives Maxi
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.							
Cuivre	0,144	mg(Cu)/L		2,0		1	
Nickel	**48**	**µg/L**		**20,0**			
Plomb	<2	µg/L		10,0			

13 avenue Pierre Point - CS 30781 - 77127 LIEUSAINT
Standard : 01 78 48 23 00
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/